



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.11.2016 № 6405-н-13-Ч-Ч П.Ю. Князеву

На № б/н от 08.09.2016

E-mail: pavel7681063@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что при наличии двух эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние между наиболее удаленными выходами определяется в соответствии с зависимостями, приведенными в п. 4.2.4 СП 1.13130.2009. Указанным расстоянием следует считать кратчайшее расстояние между выходами.

Также сообщаю, что требование о рассредоточенности выходов не распространяется на помещения, в которых в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности допускается предусматривать один эвакуационный выход.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш