



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. П.Ю. Князеву

Pavel7681063@gmail.ru

15.11.2018 № 2434-1-29-11-2
на № _____ от 14.10.2018

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Систем стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» является документом добровольного применения (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009).

По мнению специалистов института, при изготовлении планов эвакуации на фотолуминесцентной основе положения ГОСТ Р 12.2.143-2009 носят обязательный характер. Несоблюдение требований к минимальному размеру этажных и секционных планов эвакуации, размеру шрифта, знаков безопасности и символов на плане эвакуации несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как не позволит человеку в экстремальной ситуации своевременно и правильно сориентироваться и самостоятельно покинуть здание.

Начальник института

Д.М. Гордиенко